



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

Пловдивска област
ОБЩИНА РАКОВСКИ
Изх. № 93-324-49
07.12.2018 г.
гр. РАКОВСКИ п. код 4150

ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ОБЯВЕНАТА ОТ ОБЩИНА РАКОВСКИ ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: **Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“**

ОТНОСНО: Постъпили въпроси в деловодството на Община Раковски съгласно писмо, получено по факс от 04.12.2018 г., генериран в системата в 16:51 ч. и постъпило по e-mail: oa@rakovski.bg писмо от 07.12.2018г във връзка с горепосочената обществена поръчка, като се искат разяснения за следното:

Въпрос № 1:

„Относно изискванията за екипа за изпълнение на поръчката, ще приеме ли Възложителят за позициите „групов технически ръководител“ и „технически ръководител“, експерт с висше образование, степен „магистър“, квалификация строителен инженер, специалност „хидротехническо строителство“ и професионален опит, отговарящ на изискванията на Възложителя?“

ОТГОВОР:

Изискванията за групов технически ръководител и технически ръководители са разписани в документацията за участие – Раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“ в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Във връзка с чл. 163а, ал. 1 от ЗУТ техническото ръководство на строежите се изпълнява от технически правоспособни лица, каквито съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ и т.н. и в този смисъл възложителят ще признае за еквивалентна специалността „хидротехническо строителство“ за лице - магистър инженер, с професионален опит, отговарящ на изискванията на Възложителя, за позициите „групов технически ръководител“ и „технически ръководител“.

Въпрос № 2:

„Къде Възложителят предвижда да се депонират строителните отпадъци и излишните земни маси? Има ли такси и в какъв размер са те? Какво е транспортното разстояние до съответните депа?“

ОТГОВОР:

Възложителят не разполага с депо за строителни отпадъци на територията на Община Раковски. Регламентирана площадка за депониране на строителни отпадъци и земни маси има на територията на с. Първенец, Община Родопи. Разстоянието от Община Раковски до там е от около 40 км. Могат да се използват и площадки на фирми, притежаващи разрешително за дейности със строителни отпадъци по чл. 35 от ЗУО.

Възложителят не разполага с информация по отношение на таксите за депониране на строителните отпадъци и на земни маси.

Въпрос № 3:

„Възложителят ще приеме ли да се представят анализни цени само на неповтаряеми позиции от КС?“

ОТГОВОР:

Възложителят изисква предоставяне на анализи за всички видове дейности, които са описани в КС. За дейности, които се повтарят, не е необходимо анализът да бъде предоставян п-на брой пъти, т.к. се предполага, че видовете работи в дадената дейност са еднакви.

Въпрос № 4:

„Моля да ни посочите информация за разстоянието, на което трябва да бъдат извозени строителните отпадъци и земни маси, както и за таксите депо за тях?“

ОТГОВОР:

Отговорът на този въпрос се съдържа под въпрос № 2.

Светлана Шопова:

Гл. инженер на Община Раковски

