



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

Пловдивска област
ОБЩИНА РАКОВСКИ

Изх. № 9R-324-33

15. 08. 2019

г.р. РАКОВСКИ п. код 4150

до

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II-934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ МЯРКА 7 ОТ ПРСР 2014-2020“

Постъпили искания за Разяснение в Община Раковски с Вх. № 26-1055-2/13.08.2019 г. и с Вх. № 26-2079-1/12.08.2019 г. в законоустановения срок със следните въпроси:

Въпрос № 1: Относно позиция 12 „Полагане на спортна саморазливна акрилна настилка“ и позиция № 13 „Доставка и монтаж на тактилна настилка“, Моля Възложителя да предостави повече информация относно настилките като вид, цвят, дебелина и т.н, за по коректно оферирание на позициите?

Въпрос № 2: Относно позиция № 26 „Доставка и монтаж на алуминиеви външни врати и прозорци с прекъснат термомост, по спецификация“, Моля Възложителя да уточни мерната единица „бр.“ или „м²“?

Въпрос № 3: Относно позиция № 335 „Доставка и полагане на бетонови площи 40/40/5“, моля възложителя да уточни каква основа се полагат плочите. В КС има позиции 333 „Доставка, полагане и уплътняване на пясък 5 см“ и 334 „Доставка и полагане на замазка 5 см“ с еднакви количества, отговарящи на площта за основа на бетоновите площи, според нас има грешка и една от позициите е излишна. Моля дайте детайл или уточнете изпълнението на въпросното СМР?

Въпрос № 4: Относно позиция 215 „Доставка и монтаж на Водогреен бойлер с две серпентини за вертикален подов монтаж с обем 1500L на ел. нагревател 12 kW“ в част ОВК и позиция 261 „Бойлер вертикален V=1500л., съгласно част ОВК“ в част ВиК, не се ли дублират СМР –та. Моля Възложителят да уточни в коя част да се оferира доставката и монтажа на бойлер 1500l в част ОВК или част ВиК?

Въпрос № 5: В приложения макет на количествена сметка е посочено: Част „ОВК“ позиция 215 – Доставка и монтаж на водогреен бойлер с две серпентини за вертикален подов монтаж с обем 1500 L и ел. Нагревател 12 kW. Част „ВиК“ позиция 216 – Бойлер вертикален V=1500 л., съгласно част „ОВК“. Въпрос 1: Моля, Възложителя да уточни един и същ ли е бойлера? Въпрос 2: Ако бойлера е един моля да посочите в коя част от КС трябва да се ценообразува посочения бойлер?

ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Отговор по въпрос № 1: Относно позиция 12 „Полагане на спортна саморазливна акрилна настилка“ – вида на настилката е саморазливна акрилна, дебелината на настилката не трябва да е по-малка от $\min 6$ мм , цвета на настилката е син. По позиция № 13 „Доставка и монтаж на тактилна настилка“ – вида и размера на тактилните площи е съгласно действащата НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Отговор по въпрос № 2: Относно позиция № 26 „Доставка и монтаж на алуминиеви външни врати и прозорци с прекъснат термомост, по спецификация“, в КС има допусната техническа грешка моля да се чете като „ m^2 “.

Отговор на въпрос № 3: Относно позиция № 335 „Доставка и полагане на бетонови площи 40/40/5“, позиция № 333 „Доставка, полагане и уплътняване на пясък 5 см“ и позиция № 334 „Доставка и полагане на замазка 5 см“, при изготвянето на КСС, моля да се придържате към приложената КС от Възложителя.

Отговор на въпрос № 4: Относно позиция № 215 „Доставка и монтаж на Водогреен бойлер с две серпентини за вертикален подов монтаж с обем 1500L на ел. нагревател 12 kW“ в част ОВК и позиция № 261 „Бойлер вертикален V=1500л., съгласно част ОВК“ в част ВиК. При изготвянето на ценовата оферта, моля да се оferира позиция 215 „Бойлер вертикален V=1500л, съгласно част ОВК“.

Отговор на въпрос № 5: Моля, вижте отговор на въпрос № 4.

С уважение:

инж. Светлана Шопова
Гл. инженер на Община Раковски